

Toetsingskader Airco's Complex Rijnfort

In deze bijlage, onverbrekkelijk verbonden met het Huishoudelijk Reglement Appartementen Complex Rijnfort s een kader van normen en regels waaraan aanvragen van eigenaren voor airco's worden getoetst. De aanvraag voor een airco dient met een "gebruikersovereenkomst" te worden ingediend bij het bestuur, Bijlage 4. Gebruikersovereenkomst Airco's Complex Rijnfort.

Toetsingskader Airco's

Plaatsing op terras begane grond

- de installatie inclusief leidingwerk is (zoveel mogelijk) onzichtbaar geplaatst op de balkonvloer in de hoek van baluster/balustrade/hek en gevel en mag niet hoger dan de baluster/balustrade/hek uitkomen;
- het leidingwerk dient vanaf de installatie direct de woning in te gaan en mag niet omhoog langs de gevel gevoerd worden;
- installatie dient door een erkende (STEK gecertificeerd) installateur te worden aangebracht en onderhouden;
- de installatie dient op een aparte elektragroep te worden aangesloten;
- contactisolatie dient te worden aangebracht, zodat resonantie is uitgesloten;
- de installatie mag niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de burens;

Plaatsing op balkon

- de installatie inclusief leidingwerk is (zoveel mogelijk) onzichtbaar geplaatst op de balkonvloer in de hoek van baluster/balustrade en gevel en mag niet hoger dan de baluster/balustrade uitkomen;
- het leidingwerk dient vanaf de installatie direct de woning in te gaan en mag niet omhoog langs de gevel gevoerd worden;
- installatie dient door een erkende (STEK gecertificeerd) installateur te worden aangebracht en onderhouden;
- de installatie dient op een aparte elektragroep te worden aangesloten;
- contactisolatie dient te worden aangebracht, zodat resonantie is uitgesloten;
- de installatie mag niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de burens;

Plaatsing op dakterras bovenste verdieping Veste Gebouw B en C

- de installatie inclusief leidingwerk is (zoveel mogelijk) onzichtbaar geplaatst op de balkonvloer in de hoek van baluster/balustrade en gevel en mag niet hoger dan de baluster/balustrade uitkomen;
- het leidingwerk dient vanaf de installatie direct de woning in te gaan en mag niet omhoog langs de gevel gevoerd worden;
- installatie dient door een erkende (STEK gecertificeerd) installateur te worden aangebracht en onderhouden;
- de installatie dient op een aparte elektragroep te worden aangesloten;
- contactisolatie dient te worden aangebracht, zodat resonantie is uitgesloten;
- de installatie mag niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de burens;